

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 43

13.02.2019 - 20.02.2019 по адресу/адресам: с. Верх-Аллак Каменского района Алтайского края, ул. Центральная, 32
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. №43 от «24» января 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Администрации Верх-Аллакского сельсовета Каменского района Алтайского края, ИНН 2247001586, ОГРН 1022202149320, Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край, Каменский район, с. Верх-Аллак, ул. Центральная, 32.

Объект защиты: территория Администрации Верх-Аллакского сельсовета Каменского района Алтайского края, по адресу(ам): с. Верх-Аллак, п. Михайловка, п. III Интернационал Каменского района

Правообладатель: Администрация Верх-Аллакского сельсовета Каменского района Алтайского края

Для ЮЛ - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 12 час. 00 мин. «13» февраля 2019 г. до 17 час. 00 мин. «13» февраля 2019 г.
с 10 час. 00 мин. «20» февраля 2019 г. до 12 час. 00 мин. «20» февраля 2019 г.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / в течении 5 рабочих часов
(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.

Акт составлен: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6 по адресу: г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, т. 8-(38584)-2-31-52

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«24» января 2019 г.

09 час. 00 мин.

Глава администрации Березов Андрей Николаевич

Фамилия, имя, отчество

Вид проверки: плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Главный государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич, Заместитель главного государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Мальшиев Владимир Павлович, Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Суковатцын Алексей Васильевич, Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: эксперты не привлекались

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава администрации Верх-Аллакского сельсовета Березов Андрей Николаевич

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Не организована система оповещения и не приняты меры по оповещению людей о пожаре. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.» ст.63 ч.7 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.»);

- Не разработаны и не осуществляются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, предусмотренные в планах и программах развития территории, не обеспечиваются в надлежащем состоянии источники противопожарного водоснабжения. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности», ч.2 ст.63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;»);

- Не разработан план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.63 «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением»);

- На территории поселений не обеспечено наличие запаса воды для целей пожаротушения. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 16);

- На территории с. Михайловка Каменского района отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (наружный водопровод) для тушения пожаров (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 62);

- не обеспечено социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 9 ст. 63).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: **не выявлены.**

■ нарушений не выявлено: **выявлены.**

■ Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 43/1/1 от 20.02.2019 г., протокол об административном правонарушении № 11 от 20.02.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

Главный государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Верх-Аллаского сельсовета Березов Андрей Николаевич

(ФИО (в случае, если иллется), должность, должность лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.02.2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)